

Ron, SU
RS

Cezarina Blanaru

From: Directia de Sanatate Publica Prahova <secretariat@dspph.ro>
Sent: luni, 16 august 2021 16:24
To: Web
Subject: ref: notificare proba apa sistem centralizat de distributie apa potabila in mun. Campina - DSP PRAHOVA
Attachments: 24793 Pr. Campina.pdf

--
Documentul atasat contine date cu caracter personal si se supun prevederilor regulamentului UE 2016/679. Aveti obligatia aplicarii masurilor de securitate asupra datelor primite (nedestinate publicitatii).

Prezentul mesaj este confidential. El se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei inforatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dumneavoastra.

Apreciam si va multumim pentru cooperare.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA



33435 / 16.08.2021
NRI-DMS-702774



Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471
Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 16-08-2021
Nr. 21793

Nr. operator date cu caracter personal: 21959

CATRE,

SC HIDRO PRAHOVA SA

In atentia Primariei Municipiului Campina

In conformitate cu Legea nr. 458/2002 art.8 si Legea nr.311/2004 art.6,alin.3, lit.b, va notificar faptul ca probele de apa recoltate in ziua de 13.08.2021, in cadrul monitorizarii de audit, din sistemul centralizat de distributie apa potabila din municipiul Campina, **nu se incadreaza** in parametrii de potabilitate conform Anexei 1 din Legea 458/2002 - cu modificarile/completarile ulterioare, pentru urmatoorii parametri si in urmatoarele puncte de prelevare:

- **Clostridium perfringens** : 2 ufc/100 ml (iesire statie apa Muscel Campina-Spital Voila);
- **Clor rezidual liber** : 0,05 mg/l (apa retea Campina -Spital Voila-bloc alimentar bucatarie termochiuveta maini)

Avand in vedere faptul ca aceste neconformitati creeaza un risc epidemiologic pentru consumatori veti proceda la analiza si identificarea cauzelor acestor neconformitati si veti lua masurile de remediere tehnico-sanitare ce se impun pentru incadrarea apei furnizate in punctul de recolta in care s-au inregistrat neconformitatile, in parametrii de potabilitate.

Veti informa D.S.P. Prahova asupra cauzelor identificate care au condus la neconformitatile notificate si masurilor de remediere luate pentru incadrarea apei furnizate in parametrii de potabilitate. **Planul masurilor de remediere necesare va fi inaintat catre D.S.P. Prahova si primarie. Fiecare masura de remediere va contine termene si responsabilitati de realizare. Termenele propuse vor avea in vedere remedierea de urgenta si cu prioritate a neconformitatilor cu impact asupra sanatatii publice si vor fi evaluate de catre D.S.P. Prahova.**

Deasemenea, veti efectua dezinfectia corespunzatoare a apei astfel incat valoarea clorului rezidual liber sa fie de 1 mg/l la iesire statie si intre 0,1 mg/l-0,5mg/l in reseaua de distributie .

Dezinfectia apei se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din Grupa principala 1 tip de produs 5 ,, Dezinfectanti pentru apa potabila"), (dezinfectantele amintite vor fi insotite de copii dupa avizul sanitar care se va pastra in vederea verificarii (de catre organele sanitare de control) a tipului de produs folosit). Dezinfectia suprafetelor sau conductelor aferente productiei, transportului, depozitarii si consumului de apa potabila se va realiza cu dezinfectante (biocide) avizate sanitar (biocide din grupa principal 1 tip de produs 4).

Pana la incadrarea apei furnizate in punctul neconform in parametrii de potabilitate, veti lua deasemenea urmatoarele masuri:

1. **Avertizarea consumatorilor afectati asupra neconformitatilor constatate pentru a nu folosi apa pentru baut, gatit, spalat pe dinti, spalat (apa furnizata la retea va putea fi folosita doar pentru evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere)**

din punctul de vedere al calitatii sau indicarea consumului de apa plata potabila imbuteliata;

3. veti efectua retestarea calitatii apei furnizate in punctul neconform si veti preleva si analiza probe de apa din puncte in legatura cu cel neconform (amonte si aval de acesta, intrarea si capatul retelei de distributie zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi inaintate la DSPJ Prahova;

4. daca neconformitatile legate de calitatea bacteriologica a apei se mentin veti proceda la cresterea dozei de dezinfectant in sistem (1 mg/l clor rezidual liber pe iesire statie si 0,5 mg/l clor rezidual liber la capetele retea), curatarea, spalarea si dezinfectia sectoarelor afectate ale acestuia.

5. veti avea in vedere corectarea operatiunilor de tratare, izolarea si eliminarea surselor de contaminare a apei, protectia sursei de apa bruta si verificarea modului de respectare a procedurilor operationale standard in cadrul regimului de exploatare si intretinere;

6. tinand cont ca apa este neconforma numai din punct de vedere microbiologic si in lipsa unei surse alternative de apa potabila, veti emite o recomandare/ordin de fierbere a apei (consum de apa fiarta 1 minute si racita); [recomandarea/ordinul de fierbere a apei va fi anulat dupa doua seturi consecutive de probe (prelevate la 24 de ore interval) conforme din punct de vedere bacteriologic].

7. in cazul in care veti constata ca neconformitatea se datoreaza retelei interioare a consumatorului, ii veti notifica toate masurile de remediere necesare a fi luate de catre acesta pentru ca apa furnizata in punctul de consum sa se incadreze in parametrii de potabilitate;

8. veti intensifica monitorizarea calitatii apei in zona de aprovizionare afectata si veti urmari modul de a duce la indeplinire a masurilor de remediere.

Veti informa operativ (in termen de maxim 7 zile de la data primirii prezentei) asupra modului de rezolvare a situatiei semnalate, D.S.P. Prahova la fax 0244 / 523471 sau in scris prin adresa oficiala la D.S.P. Prahova, Ploiesti, str. Take Ionescu, nr. 13, judetul Prahova.

Tinand cont de faptul ca sunteti direct raspunzatori de calitatea apei folosite de populatie in scop potabil din sistemele centralizate, va reamintim ca nerespectarea masurilor de mai sus si a activitatilor de conformare a calitatii apei la normele igienico-sanitare de potabilitate, se sanctioneaza conform legislatiei privind stabilirea si sanctionarea contraveniilor la normele legale de igiena si sanatate publica.

DIRECTOR EXECUTIV ,
Ec. Ioana LOGHIN



SEF DEPARTAMENT
SUPRAVEGHERE SANATATE PUBLICA,
DR. Elisa STEFAN